

13.03.2012

**Informationen zu Phthalaten (DEHP) und Latex
in BOWA-Medizinprodukten**

BOWA-electronic GmbH & Co.KG bestätigt hiermit, daß im gegenwärtigen Produktspektrum des HF-Chirurgie-Zubehörs, das bestimmungsgemäß zum Funktionskontakt am biologischen Gewebe im Operationssitus vorgesehen ist, **kein DEHP-haltiges PVC sowie kein Latex** verwendet wird.

Außerdem verwendet BOWA-electronic GmbH & Co.KG für die Teilverpackung vorzugsweise Polyethylen-Klarsichtbeutel und keine PVC-Beutel.

BOWA-electronic GmbH & Co.KG



Frank Barth
Quality Manager